



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului C5

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis Cod : 210215 , jud. Gorj

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144

e-mail principal: [dspj.gorj@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj@intergorj.ro), [dspj.gorj.repub@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj.repub@intergorj.ro)

secretariat : [dspjgorj@yahoo.com](mailto:dspjgorj@yahoo.com)

Pagina WEB: [dsp-gorj.centruldecalcul.ro](http://dsp-gorj.centruldecalcul.ro)

Număr de date cu caracter personal: 35910

NR.....din.....

Nr .396 / C5 – PO – 03 / 06.06.2023

**CATRE,**

**PRIMARIA COM. HUREZANI**

**Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj**

**Serviciul de Control in Sanatate Publica DSP Gorj**

**APRE STIINTA : - C.M.I. locale Hurezani**

Conform prevederilor OG nr.7/2023 si HGR nr. 971/2003-, operatorii instalatiilor de apa potabila si administratiile publice locale au si atributia asigurarii la consumatori, prin sursele publice locale, a apei corespunzatoare calitativ si cantitativ normelor nationale de potabilitate.

In conformitate cu metodologia sintezei nationale „ **Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica** ” , s-a procedat la recoltarea a **5 (cinci )** probe de apa din surse publice locale de pe teritoriul administrativ al comunei Hurezani :

**- Fantana publica –sat Pegeni fam. Dorobantu Stefan**

- **Fantana publica sat Hurezani punct Cirloiu N**

- **Fantana publica sat Hurezani punct Mindrut Ion**

- **Fantana publica sat Hurezani punct Mindrut Marian**

- **Fantana publica sat Hurezani punct Cruceru Daniel**

Probele de apa prelevate si analizate din urmatoarele fantani publice nu indeplinesc conditiile de potabilitate conform O.G. nr 7/2023 , pentru urmatorii parametrii :

**Nr. Colonii la 22<sup>o</sup> C si la 37<sup>o</sup> C, Bacterii Coliforme , Enterococi , Escherichia coli -**

- **Fantana publica sat Hurezani punct Cirloiu N**

- **Fantana publica sat Hurezani punct Mindrut Ion**

- **Fantana publica sat Hurezani punct Cruceru Daniel**

**-Nr. Colonii la 22<sup>o</sup> C Nr. Colonii la 22<sup>o</sup> C si la 37<sup>o</sup> C, Bacterii Coliforme , Escherichia coli  
Fantana publica sat Hurezani punct Mindrut Marian**

Restul parametrilor analizati s-au incadrat in standardul de potabilitate ( buletine de analiza nr . 775,776,777,778,779,/27.05.2024 .

Avind in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de aparitie si raspandire datorita consumului de apa nepotabila) veti proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua masurile de remediere tehnico –sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate , in punctul/punctele de recoltare in care s-au inregistrat neconformitati , in parametrii de potabilitate .

In conformitate cu OG nr.7/2023 si HGR nr. 971/2023 , DSPJ Gorj dispune de urgenta luarea urmatoarelor masuri de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei in scopul protejarii sanatatii populatiei :

**1.Se interzice utilizarea apei care nu indeplineste conditiile de potabilitate pentru consumul uman ( baut , gatit , spalat pe dinti de catre consumatorii ce folosesc sursele locale fantanile/izvoarele) care furnizeaza apa care nu indeplineste conditiile**

de potabilitate (nominalizate in prezenta notificare ) conform O.G nr.7 /2023 art 4 , iar populatia afectata va fi informatat asupra acestei interdictii;

2. Se va efectua asanarea si dezinfectia fatanilor - dezinfectia apei din fantana se va face cu dezinfectante ( biocide) avizate sanitar .

3. Medicii de familie de pe raza localitatii trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor folosirii unei apei de calitate necorespunzatoare si asupra masurilor pe care acestia trebuie sa le ia pentru a-si preteja sanatate;

De asemenea se va asigura perimetrul de protectie al fantanii , salubritatea zonei din jurul acesteia si inlaturarea tuturor surselor potentiale de poluare aflate pe o raza de 10 m de fanatana ;

-Pentru fantana:

**Fantana publica –sat Pegeni fam. Dorobantu Stefan Nr. Colonii la 22° C si la 37° C, Bacterii Coliforme , Enterococi , Escherichia coli si examenului chimic prin parametrul Azotati.**

**Apa acestei fantani este interzisa pentru consumul uman si se va inscriptiunea fantana cu placuta indicatoare ,, APA NU ESTE BUNA DE BAUT”**

**Va rugam sa Comunicati la DSP Gorj in termen de 10 zile , aplicarea tuturor masurilor de remediere comunicate prin prezenta adresa si verificarea calitatii apei prin analiza de laborator prin fax: 0253/210144 si la adresa de e-mail [igiена\\_mediului@yahoo.com](mailto:igiена_mediului@yahoo.com)**

Serviciul de Sanatate Publica realizeaza actiunile de supraveghere si de monitorizare a calitatii apei potabile in colaborare cu Serviciul de Control in Sanatate Publica , care verifica respectarea legislatiei privind asigurarea apei potabile la consumatori si stabileste masurile sanitare in conformitate cu legislatia emisa de Ministerul Sanatatii .

DIRECTOR EXECUTIV  
EC. STOIAN VASILE NARCIS

COLECTIV IGIENA MEDIULUI  
ALBITA MATILDA – Insp. Spec