



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului C5

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis Cod : 210215, jud. Gorj

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro

secretariat : dspjgorj@yahoo.com

Pagina WEB: dsp-gorj.centruldecalcul.ro

Număr de date cu caracter personal: 35910

NR. 11968 din 26.11.2024
Nr. 853 / C5 – PO – 03 / 25.11.2024

CATRE,

PRIMARIA COM. PRIGORIA

* Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj

Serviciul de Control in Sanatate Publica DSP Gorj

APRE STIINTA : - C.M.I. local PRIGORIA

Conform prevederilor OG nr.7/2023 si HGR nr. 971/2003-, operatorii instalatiilor de apa potabila si administratiile publice locale au si atributia asigurarii la consumatori, prin sursele publice locale, a apei corespunzatoare calitativ si cantitativ normelor nationale de potabilitate.

In conformitate cu metodologia sintezei nationale „**Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica**”, s-a procedat la recoltarea a 2 (doua) probe de apa din surse publice locale de pe teritoriul administrativ al comunei Prigoria

- **Fantana publica –Prigoria- punct ARION**

- **Fantana publica sat Prigoria punct primarie**

Probele de apa prelevate si analizate din urmatoarele fantani publice nu indeplinesc conditiile de potabilitate conform O.G. nr 7/2023 , pentru urmatoorii parametri :

Nr. Colonii la 22° C si la 37° C, Bacterii Coliforme , Enterococi , Escherichia coli

- **Fantana publica –Prigoria- punct ARION**

- **Fantana publica sat Prigoria punct primarie**

Restul parametrilor analizati s-au incadrat in standardul de potabilitate (bulletin de analiza nr . 2123,2124/04.11.2024 .

Avind in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de aparitie si raspandire datorita consumului de apa nepotabila) vei proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si vei lua masurile de remediere tehnico –sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate , in punctul/punctele de recoltare in care s-au inregistrat neconformitati , in parametri de potabilitate .

In conformitate cu OG nr.7/2023 si HGR nr. 971/2023 , DSPJ Gorj dispune de urgenta luarea urmatoarelor masuri de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei in scopul protejarii sanatatii populatiei :

1. Se interzice utilizarea apei care nu indeplineste conditiile de potabilitate pentru consumul uman (baut , gatit , spalat pe dinti de catre consumatorii ce folosesc sursele locale fantanile/izvoarele) care furnizeaza apa care nu indeplineste conditiile de potabilitate (nominalizate in prezenta notificare) conform O.G nr.7 /2023 art 4 iar populatia afectata va fi informatat asupra acestei interdictii;

2. Se va efectua asanarea si dezinfectia fatanilor - dezinfectia apei din fantana sat Prigoria face cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar .

3. Medicii de familie de pe raza localitatii trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor folosirii unei apei de calitate necorespunzatoare si asupra masurilor pe care acestia trebuie sa le ia pentru a-si preteja sanatate;

De asemenea se va asigura perimetrul de protectie al fantanii, salubritatea apei din jurul acesteia si inlaturarea tuturor surselor potentiale de poluare aflate pe o raza de 10 m de fantana ;

-Pentru fantana:

- Fantana publica –Prigoria- punct ARION

Nr. Colonii la 22° C si la 37° C, Bacterii Coliforme , Enterococi , Escherichia coli si examenului chimic prin parametrul Azotati.

Apa acestei fantani este interzisa pentru consumul uman si se va inscriptiiona fantana cu placuta indicatoare „ APA NU ESTE BUNA DE BAUT”

Va rugam sa Comunicati la DSP Gorj in termen de 10 zile , aplicarea tuturor masurilor de remediere comunicate prin prezenta adresa si verificarea calitatii apei prin analiza de laborator prin fax: 0253/210144 si la adresa de e mail igiena_mediului@yahoo.com

Serviciul de Sanatate Publica realizeaza actiunile de supraveghere si de monitorizare a calitatii apei potabile in colaborare cu Serviciul de Control in Sanatate Publica , care verifica respectarea legislatiei privind asigurarea apei potabile la consumatori si stabileste masurile sanitare in conformitate cu legislatia emisa de Ministerul Sanatatii .

DIRECTOR EXECUTIV
EC. STOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIULUI
ALBITA MATILDA -- Insp. Spec