

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj
Colectiv Igiena Mediului C5

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis Cod : 210215, jud. Gorj
TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.repub@intergorj.ro
secretariat : dspjgorj@yahoo.com
Pagina WEB: dsp-gorj.centruldecalcul.ro
Număr de date cu caracter personal: 35910



Nr 149/C5-PO-02-CIMPSRM / 19.02.2025

CATRE ,
- SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA -CONSILIUL LOCAL ALBENI
-CMI locale ALBENI
-Serviciul Control in Sanatate Publica DSP Gorj
-Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj-in vederea postarii pe site DSP Gorj,la sectiune
Notificari privind calitatea apei,sub denumirea Notificarea nr 149

In conformitate cu OG nr. 7/ 2023 art. 14, va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de 11.02.2025 in cadrul monitorizarii de audit pentru sistemul centralizat de aprovizionare cu apa potabila Albeni nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform OG nr. 7/ 2023 pentru urmatoorii parametri (conform buletinului de analiza nr 309/14.02.2025 anexat):

Parametrii : **- Amoniu**
 - Fier
 - Culoare
 - Gust
 - Miros

Avand in vedere faptul ca identificarea acestor neconformitati reprezinta un pericol potential pentru sanatatea umana veti proceda in conformitate cu OG 7/2023 art.14 si HGR 971/2023 art.26 , la analiza acestor neconformitati ,identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformitati la calitatea apei si veti stabili si aplica masurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor si pentru restabilirea calitatii apei (incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate). Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Gorj. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare .Termenurile propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P. Gorj.

Veti informa de indata DSP Gorj asupra :

- constatarilor si concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor ,
- cauzelor neconformitatii pentru fiecare parametru care au condus la neconformitatile notificate;
- masurilor de remediere intreprinse pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate;
- posibilitatii de repetare a neconformitatii la fiecare din parametrii identificati ca fiind neconformi;
- actiunilor intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau de modul de intretinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectati .

Pana la incadrarea apei furnizate in parametri de potabilitate,veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

- 1.**avertizarea tuturor consumatorilor afectati** din zona de aprovizionare asupra neconformitatilor constatate; veti informa toti consumatorii afectati cu privire la masurile de remediere intreprinse (inclusiv asupra masurilor preventive de protectie a sanatatii consumatorilor comunicate prin prezenta notificare)(cf.OG7/2023 art.14 alin.6 lit.a);
- 2.**veti informa medicii de familie din localitate** in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare asupra obligativitatii de a informa pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;
- 3.**veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare** si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;
- 4.**in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului ,veti informa consumatorii afectati despre natura deficientelor si masurile de remediere necesare a fi luate**

...cate acestia pentru ca apa furnizata in punctul de consum sa se incadreze in parametri de potabilitate; veti respecta prevederile HGR 971/2023 art.26 alin .6 lit.b si alin7;
Veti **intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata** si veti unari modul de incercare la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti **oferi consumatorilor, consilierea necesara** si veti actualiza periodic informatiile cu privire a conditiile de consum si utilizare a apei (cf. OG7/2023 art.14a1 in.6 lit.b);

Masurile comunicate prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apa (cf. OG7/2023 Anexa4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Dupa eliminarea cauzelor neconformitatii/neconformitatilor la calitatea apei notificate prin prezenta adres si incadrarea apei furnizate in parametri de potabilitate, veti informa consumatorii asupra eliminarii oricarei pericol asupra sanatatii si reluarii furnizarii de apa potabila in conditii de siguranta.(cf. OG7/2023 art.14alin .6 lit.c)

Veti informa operativ D.S.P. Gorj — Colectiv Igiena Mediului asupra modului de rezolvare a situ tiei semnate la fax: **0233210144** sau pe adresa de e- mail : **igiena_mediului@yahoo.com**
In conformitate cu O. G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

DIRECTOR EXECUTIV
EC STOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIULUI
ALBITA MATILDA-INSPI SPECIALIT