



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului –C5

Gorj, Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 BIS, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: office@dspgorj.ro

secretariat : secretariat@dspgorj.ro ; relatii publice@dspgorj.ro

igiiena mediului : igiiena.mediului@dspgorj.ro

Pagina WEB: <http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro>

Nr. 130 / C5-PO-02/CIMPSRM / 13.02.2025

CATRE ,

-PRIMARIA COMUNEI HUREZANI

-CMI locale

-Serviciul Control in Sanatate Publica DSP Gorj

-Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj-in vederea postarii pe site DSP Gorj,la sectiunea

Notificari privind calitatea apei,sub denumirea Notificarea nr 130



In conformitate cu prevederile Ordonantei nr 7/2023 art 14 si HGR nr. 971/2023 art 26
va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de 04.02.2025 in localitatea Hurezani nu
se incadreaza in parametrii de potabilitate conform OG Nr 7/2023(conform buletinului de analiza nr
257/07.02.2025 anexat) la parametrii:

- Amoniu
- Fier
- Mangan

Avand in vedere faptul ca prezenta amoniului in reseaua de distributie provoca
degradari de natura organoleptica (cloramine) sau de ordin biologic(proliferare bacteriana), prezenta
fierului determina probleme semnificative de acceptabilitate iar manganul poate determina efecte
neurologice, veti proceda in conformitate cu OG 7/2023 si HGR 971/2023 la analiza acestor
neconformitati,identificarea cauzei si veti aplica masurile de remediere ce se impun pentru eliminarea
acestora.Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat la DSP Gorj.Fiecare masura va
contine termene si responsabilitati de realizare.

Pana la incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate veti lua de
asemenea,urmatoarele masuri:
-avertizarea tuturor consumatorilor afectati asupra nconformitatilor constatate;
-veti efectua monitorizarea calitatii sursei de apa pentru a preciza daca aceasta depaseste este
generata de o poluare sau este de origine telurica;
-veti efectua **restaurarea calitatii apei** in reseaua de distributie;DSP Gorj stabileste o monitorizare
intensificata pentru parametrii : amoniu,fier si mangan cu frecventa de prelevare **de o proba la 2 luni**
pana la stingerea neconformitatii;
-veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare;
-veti oferi consumatorilor consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la
conditiile de consum si utilizare a apei cf OG 7/2023 si HGR 971/2023;

Masurile comunicate prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului
de apa cf OG 7/2023 Anexa 4 lit A pct 4 si HGR 971/2023 art 26 alin 10.
Veti informa operativ DSP Gorj-Colectivul Igiena Mediului asupra modului de rezolvare a situatiei
semnalate.

In conformitate cu OG nr 7/2023 art 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei
notabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

DIRECTOR EXECUTIV

EC STOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIULUI
ALBITA MATILDA-INSP SPECIALIT