



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului –C5

Gorj, Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 BIS, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: office@dspgorj.ro

secretariat : secretariat@dspgorj.ro ; relatii publice@dspgorj.ro

igiena mediului : igiena.mediului@dspgorj.ro

Pagina WEB: "<http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro>"

Număr de date cu caracter personal: 35910

Nr.617/ C5-PO-01/ 25.09.2026

9/10/25.09.2026

CATRE

- SC BUSTEDIL PREST SRL

-CMI locale

-Serviciul Control in Sanatate Publica DSP Gorj

✓ -Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj -in vederea postarii pe site DSP Gorj, la sectiunea Notificari privind calitatea apei, sub denumirea Notificarea nr 617

Conform prevederilor Ord nr 7/2023- privind calitatea apei potabile si HGR nr. 971/2023- pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară și monitorizare a calității apei potabile, operatorii instalatiilor de apa potabila si administratiile publice locale au si atributia asigurarii la consumatori a apei corespunzatoare calitativ si cantitativ normelor nationale de potabilitate.

La actiunea de monitorizare a calitatii apei furnizate in sistem centralizat, efectuata in 02.09.2026 pentru monitorizare audit in comuna Bustuchin-instalatia Valea Pojarului, s-au constatat neconformitatea apei la parametrul amoniu (buletin de analiza nr 2217/07.09.2026 pe care il anexam).

Neconformitatile calitative ale apei procesate si distribuite consumatorilor s-au datorat tratarii necorespunzatoare (lipsa treptei de dezamonizare) a apei brute prevenite din surse de profunzime.

Se va realiza monitorizarea suplimentară pentru parametrul neconform până când neconformitățile sunt eliminate.

Se vor informa consumatorii conform Anexei nr 4 din OG Nr 7/2023.

După remedierea neconformităților se va anunța DSP pentru verificarea prin serviciul de specialitate a măsurilor de remediere menționate mai sus.

Serviciul de Sanatate Publica realizeaza actiunile de supraveghere si de monitorizare a calitatii apei potabile in colaborare cu Serviciul de Control in Sanatate Publica , care verifica si respectarea legislatiei privind asigurarea apei potabile la consumatori si stabileste masurile sanitare/sanctiunile ce se impun in conformitate cu legislatia emisa de Ministerul Sanatatii .

DIRECTOR EXECUTIV
EC STOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIU
ALBITA MATILDA-INSP SPECIALIT